



Z zacisków prądowych zasilania istniejącej szafki UO-131 przy ul. Wrocławskiej wyprowadzić obwód kablowy w uprzednio wykonanym wykopie do projektowanej szafki oświetleniowej przy ul. Proletariackiej. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004. Obwód zakończyć w polu zasilająco-pomiarowym projektowanej szafki oświetleniowej. Teren przywrócić do stanu sprzed robót.

UKŁAD SIECIOWY TN-C  
SZYBKIE WYŁ. NAPIĘCIA

	Stup 8m z wysięgnikiem 0,5m i oprawą led	
	Projektowany YKY 4x10mm <sup>2</sup>	
	Projektowany YAKXs 4x35mm <sup>2</sup>	
-35-	Odległości w [m]	
	Projektowana szafka oświetleniowa	
	Istniejąca UO-131	
Inwestor: ZDKUM ul. J. Matejki 1 58-300 Walbrzych		
<b>ELGREG</b> mgr inż. Grzegorz Sycha PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 58-310 SZCZAWNO ZDROJ ul. B. Prusa 15D tel. 605 43.99.70		
Temat: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. PROLETARIACKIEJ W WALBRZYCHU, DZIAŁKA ELEKTRYCZNA NR 37/27, 37/10, 37/12, 37/13, 37/52 OBRĘB PIASKOWA GÓRA 7		
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projekt: GRZEGORZ SYCHA	159/02/DW	
Specjalizacja:		
Branża: ELEKTRYCZNA		Data: 05.2015
Nazwa rys.: SCHEMAT SIECI PROJEKTOWANEJ		Skala: -
Nr rysunku: IE2		