

Wałbrzych, 21.06.2017 r.

RZP/65/PN/25/2017/DR/6

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Ch. De Gaulle'a w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków dojazdowych” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu”

W odpowiedzi na pismo z 19 czerwca 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

PYTANIA

1. Wykonawca prosi o określenie pozycji w której należy ująć warstwę SMA na wiadukcie?
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie obmiaru dla warstwy ścieralnej SMA na wiadukcie.
3. Wykonawca prosi o informację jaka jest grubość materacy gabionowych umocnienia skarp wiaduktu?

ODPOWIEDZI

Pytanie 1 - Odpowiedź: warstwa SMA została ujęta w pozycji 84 przedmiaru robót.

Pytanie 2 - Odpowiedź: w pozycji 84 przedmiar robót wynosi 2093 m².

Pytanie 3 - Odpowiedź: grubość materacy gabionowych - 25 cm.

Niniejsze pismo, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk