

Wałbrzych, 22.06.2017 r.

RZP/65/PN/25/2017/DR/8

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Ch. De Gaulle'a w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków dojazdowych” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu”

W odpowiedzi na pismo z 21 czerwca 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie

W związku z przystąpieniem przez firmę do ww. postępowania przetargowego, zwracam się z uprzejmą prośbą, o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W nawiązaniu do pisma RZP/65/PN/25/2017/DR/5 i odpowiedzi nr. 19 po raz kolejny prosimy o załączenie SSTWiORB dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej. Przytoczona w odpowiedzi SSTWiORB D.05.03.05 odnosi się tylko i wyłącznie do warstwy wiążącej i wyrównawczej, brak jakiegokolwiek wzmianki w nim o warstwie ścieralnej KR1.

Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu przedkłada specyfikację techniczną D - 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna (AC 8 S) dla KR1-2.

Niniejsze pismo, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk