

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Wałbrzych, 25.08.2017 r.

RZP/65/PN/32/2017/DR/1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu**”

realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”.

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.08.2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

W punkcie III.1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zapisano m.in. że *„Wykonawcy składający ofertę równoważną zobowiązani są przedstawić: wyliczenia fotometryczne...dokumentujące, że wybrane oprawy oświetleniowe zapewnią natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą... . Załączone wyliczenia powinny potwierdzać osiągnięcie parametrów oświetleniowych na nie gorszym poziomie niż w projekcie Zamawiającego, który dołączono do dokumentacji.”*

Wymóg do spełnienia, aby wszystkie parametry oświetleniowe w przedstawionych przez Wykonawcę obliczeniach były takie same lub lepsze niż w projekcie Zamawiającego narusza w sposób rażący art. 29 ust 3 Ustawy Pzp. Zarówno producenci opraw, jak również projektanci mają świadomość unikalnych cech bryły fotometrycznej każdej oprawy i faktu, że jest ona dla każdego producenta niepowtarzalna. Zatem nie ma żadnej możliwości sporządzenia obliczeń fotometrycznych na innej oprawie w taki sposób aby wszystkie parametry były takie same lub lepsze jak dla obliczeń fotometrycznych wykonanych na oprawie dla której poszukiwana jest tak zdefiniowana oprawa równoważna.

Dokumentem miarodajnym dla Zamawiającego w odniesieniu do oświetlenia ulic jest norma PN-EN – 13201 – 2016, która definiuje wymagane wartości kluczowych parametrów oświetleniowych w odniesieniu do wymagań referencyjnych. W zależności od klasy drogi definiuje poziomy minimalne, maksymalne lub zakres dopuszczalnych wartości w przedziale od... do... . Spełnienie wymagań normy jest warunkiem oczywistym. Jednak Zamawiający równocześnie wymaga aby w projekcie równoważnym wartości parametrów oświetleniowych były na poziomie nie gorszym niż wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiającego nie precyzując jednocześnie ani dopuszczalnej tolerancji, ani nie wskazując poziomu wymaganych przez Siebie wartości w odniesieniu do poszczególnych parametrów.

Wnosimy o skorygowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r., poz. 831 i

996 z późn. zm.) w odniesieniu do zapisów równoważności aby były one sformułowane w sposób gwarantujący zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Odpowiedź:

W SIWZ w pkt III.1. Opis przedmiotu zamówienia, tiret pierwszy oraz w pkt **V.6.1.** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykreśla się wyrażenie: „Załączone wyliczenia powinny potwierdzać osiągnięcie parametrów oświetleniowych na nie gorszym poziomie niż w projekcie Zamawiającego.”

z up. DYREKTORA

Andrzej Piękny
GŁÓWNY SPECJALISTA

3