

## Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

**ZDKiUM**  
WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1  
NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl  
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

Wałbrzych, 20.09.2017 r.

RZP/65/PN/37/2017/DR/3

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa parkingów P&R wraz z przebudową ul. Przemysłowej w Wałbrzychu” – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”

W odpowiedzi na pismo z 13 września 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjaśnia, co następuje:

### **pytanie 1**

Dotyczy murów oporowych.

Prosimy o podanie średniej wysokości murów lub uzupełnienie o profile podłużne wykonania murów oporowych.

### **odpowiedź**

Rozwinięcie murów oporowych wskazano w projekcie wykonawczym na rysunku 3/D Profil podłużny.

### **pytanie 2**

Czy Zamawiający przewiduje zwieńczenie murów oczepami czy nie.

### **odpowiedź**

Wykończenie murów oporowych z prefabrykowanych elementów typu "L" należy wykonać w postaci prefabrykowanych kap C-kształtnych.

Kapy powinny być wykonane z betonu klasy C30/37 XF4, XC4, XA2, XS1, XD2 w kolorze białoszarym o nasiąkliwości <5%.

### **pytanie 3**

Prosimy o podanie promienia łuku dla krawężników kamiennych łukowych.

### **odpowiedź**

R=350m; R=13m; R=300m; R=0,5m.

DYREKTOR  
*Krzysztof Stewczyk*