

Wałbrzych, 21.11.2017 r.

RZP/65/PN/45/2017/UM/3

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbiórka obiektów gminnych”

W odpowiedzi na pismo z 17 listopada 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjaśnia, co następuje:

**1. Do jakiego poziomu należy rozebrać budynki w zadaniu I i II?**

**Odpowiedź:**

zadanie I: Budynek biurowy przy ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu – należy rozebrać 1 metr poniżej poziomu gruntu.

zadanie II: Budynek mieszkalny przy ul. Św. Barbary 7 w Wałbrzychu – należy rozebrać 30 cm poniżej poziomu gruntu.

**2. Jeżeli rozbiórka ma być z piwnicami i fundamentami, to czy Zamawiający dopuszcza częściowe zasypanie rozdrobnionym gruzem?**

**Odpowiedź:**

zadanie I: Budynek biurowy przy ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu – Zamawiający dopuszcza częściowe zasypanie rozdrobnionym gruzem, wyrównanie za pomocą gruntu mineralnego dowiezonego, rozplantowanie i uporządkowanie, bez 10 cm warstwy humusu.

zadanie II: Budynek mieszkalny przy ul. Św. Barbary 7 w Wałbrzychu – Zamawiający dopuszcza częściowe zasypanie rozdrobnionym gruzem, wyrównanie za pomocą gruntu mineralnego dowiezonego, rozplantowanie i uporządkowanie.

**3. Czy z uwagi na konieczność wykonania projektu zmiany czasowej organizacji ruchu na czas rozbiórki obiektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia (łączy termin to ok. 2-3 tygodni), Zamawiający mógłby wydłużyć termin rozbiórki (wydłużyć poszczególne terminy w punktacjach)?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu rozbiórki z uwagi na konieczność wykonania projektu zmiany czasowej organizacji ruchu na czas rozbiórki obiektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia.

**4. Czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę metodą mieszaną - ręczną oraz z użyciem sprzętu ciężkiego (koparek gąsienicowych)?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sprzętu ciężkiego (w tym koparki gąsienicowej) wyłącznie w przypadku zadania II – rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 7 w Wałbrzychu.

Z-ca DYREKTORA

*Bogusław Rogiński*