

Wałbrzych, 4.12.2017 r.

RZP/65/PN/48/2017/UM/2

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbiórka budynku przy ul. II Armii 9 w Wałbrzychu”

W odpowiedzi na e-maila z 1 grudnia 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1**

Jeżeli rozbiórka ma być wykonana z piwnicami i fundamentami, to do jakiego poziomu i czy Zamawiający dopuszcza częściowe zasypanie piwnic gruzem.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że budynek należy rozebrać 1 m poniżej poziomu gruntu. Zamawiający dopuszcza zasypanie piwnic rozdrobnionym gruzem.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę metodą mieszaną - ręczną i z użyciem sprzętu ciężkiego (koparek gąsienicowych szczęk burzących).

**Odpowiedź**

Zgodnie z projektem rozbiórki, z uwagi na lokalizację przyległą do pasów drogowych, wskazany proces rozbiórki – metoda ręczna.

Z-ca DYREKTORA  
  
Bogusław Rogiński