

Wałbrzych, 4.12.2017 r.

RZP/65/PN/48/2017/UM /1

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbiórka budynku przy ul. II Armii 9 w Wałbrzychu”

W odpowiedzi na e-maila z 1 grudnia 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie

W nawiązaniu do zamieszczonego ogłoszenia nr 623462-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. na rozbiórkę budynku przy ul. II Armii 9 w Wałbrzychu zwracam się z zapytaniem.

Do jakiej głębokości będzie przewidziana rozbiórka obiektu, oraz czy można zasypać piwnice drobnym gruzem z rozbiórki?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budynek należy rozebrać 1 m poniżej poziomu gruntu. Zamawiający dopuszcza zasypanie piwnic rozdrobnionym gruzem.

Z-ca DYREKTORA

Bogusław Rogiński