

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

»TRAKT« WPLYNĘŁO 05-08-2016 Nr.dz. Podpis

Zakład w Wałbrzychu

ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

**Przedsiębiorstwo Robót
Inżynierskich TRAKT**
Sędziszów 50
58-410 Marciszów

Wasz znak: BP/10-16/MT/05
Nasz znak: ZIE-PB/4274-322/661/INF-94/2016

Wałbrzych, 02.08.2016

Dot.: budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu, działki pomiędzy budynkami nr 46 i 54

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożone opracowanie projektowe znak pisma BP/10-16/MT/05 z dnia 28.06.2016 r. dotyczące budowy parkingu jak w tytule, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu informuje, że w obszarze objętym zakresem opracowania ww. inwestycji zlokalizowana jest **sieć gazowa wyłączona z eksploatacji**, a w pobliżu obszaru objętego opracowaniem przebiega **czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia, PN 0,01 MPa, w tym:**

- **gazociąg o średnicy : De 225 PE**
- **przyłącza gazowe o średnicy : De 63 PE.**

zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu.

Niniejszym, uzgadniamy powyższe przedsięwzięcie w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową, w przypadku prowadzenia prac w pobliżu czynnej sieci gazowej dodatkowo informujemy, że :

1. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. poz.640 z dnia 04.06.2013r.)
2. W odległości nie mniejszej niż 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
3. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować

- i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Zakładzie Wałbrzych.
5. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
 6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
 - usunięcia uszkodzenia,
 - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
 - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
 - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
 - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
 7. Sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach :
 - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6 m
 - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – 0,8 m
 - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – 1 m
 8. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu jak i przez firmę geodezyjną.
 9. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Rejon Dystrybucji Gazu Wałbrzych**, ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych.
Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu.
W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych związanych z przebudową drogi prosimy o zapewnienie możliwości wejścia naszym służbom na plac budowy w celu ewentualnego uzupełnienia izolacji, częściowej naprawy lub wymiany urządzeń na sieci gazowej.
 10. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. Rejonu.
 11. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
 12. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem ważne jest do dnia **02.08.2017 r.** o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Dodatkowo informujemy, że za wykonaną usługę uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branż zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym „Cennikiem Usług Pozataryfowych”, który jest ogólnodostępny na stronie www.psgaz.pl/cenniki.

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Zakład w Wałbrzychu*

Robert Jeske

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik (projekt zagospodarowania terenu)
2. RDG Wałbrzych
3. ZIE a/a

Osoba do kontaktu: pawel.bednarski@wroclaw.psgaz.pl tel.74 842 72 11 lub w razie nieobecności magdalena.kawaler-juszczuk@wroclaw.psgaz.pl tel. 74 842 72 13.