



**POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE:**
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:
tel. 74 84 24 174
fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

**DZIAŁ HANDLU
I MARKETINGU:**
tel. 74 64 88 132
tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

**CENTRUM
OBSŁUGI KLIENTA:**
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575



*Dbamy o jakość
zgodnie z normą ISO 9001:2008*

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

zapraszamy na www.wpwik.pl

Wałbrzych, dnia 9.08.2016 r.

Nasz znak: NI/1158/6952/2016
Wasze pismo: BP/10-16/MT/04



**Przedsiębiorstwo Robót
Inżynierskich TRAKT
Sędziszów 50
58-410 Marciszów**

Dot. budowy parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu, między budynkami mieszkalnymi nr 46 i 54, dz. nr: 113, 116/1, 114/3, 108 obr.20 Stary Zdrój.

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie jw. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w obrębie planowanej inwestycji znajdują się urządzenia wod.-kan. sanit. (uwidocznione na dostarczonym przez Państwa fragmencie mapy zasadniczej) i przewidywane zamierzenie opiniuje z uwagami:

- w wyniku realizowanego przedsięwzięcia nie może nastąpić wypłylenie ani zagłębienie wodociągu,
- w obrębie istniejących urządzeń wod.-kan. sanit. prace należy wykonywać ręcznie (zaleca się wcześniejsze wykonanie próbnych wykopów, w celu ustalenia dokładnej lokalizacji tych urządzeń),
- w przypadku uszkodzenia wspomnianych urządzeń w trakcie realizacji inwestycji, WPWiK Sp. z o. o. będzie egzekwować od inwestora wymóg naprawienia szkody oraz dochodzić będzie zwrotu utraconych korzyści z tytułu niemożności świadczenia usług odbiorcom,
- WPWiK Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje przy realizacji inwestycji z niezinwentaryzowanymi i nie wykazanymi na mapie do celów projektowych urządzeniami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej,
- proponowane rozwiązania projektowe oraz technologia prowadzenia robót nie mogą nadmiernie utrudniać bieżącej eksploatacji urządzeń wod.-kan. sanit. i prowadzenia ewentualnych prac remontowych (związanych np. z usuwaniem awarii),



**POGOTOWIE
WODOCIAĞOWE:**
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:
tel. 74 84 24 174
fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

**DZIAŁ HANDLU
I MARKETINGU:**
tel. 74 64 88 132
tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

**CENTRUM
OBSŁUGI KLIENTA:**
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575



Dbamy o jakość
zgodnie z normą ISO 9001:2008

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

zapraszamy na www.wpwik.pl

- o przystąpieniu do robót należy powiadomić odpowiednie służby eksploatacyjne WPWiK Sp. z o. o.

W przyszłości proszę przysyłać do rozpatrzenia przez WPWiK Sp. z o. o. kompletny projekt, a nie tylko same rysunki. Projekt z tekstem niewątpliwie ułatwi rozpatrzenie sprawy.



PRZESZKAZAŁ
DYREKTOR NACZELNY
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu
Marek Mielniczek