

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

Wałbrzych, 16.10.2018 r.

RZP/65/PN/44/2018/DR/2

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wydzielenie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 (ul. Świdnickiej) w Wałbrzychu”.

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.10.2018 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

prosimy o udostępnienie uzgodnionego projektu organizacji ruchu docelowego

Odpowiedź

Uzgodniony projekt organizacji ruchu docelowego znajduje się w dokumentacji.

Pytanie 2

w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome: cienkowarstwowo czy grubowarstwowo (strukturalne czy gładkie)

Odpowiedź

Oznakowanie należy wykonać w technologii cienkowarstwowej natryskowej z wmieszanymi mikrokulkami szklanymi (pkt 8.2 opisu projektu).

Pytanie 3

w jakiej technologii wykonać należy usuwanie oznakowania – jakiego rodzaju jest usuwanie oznakowania

Odpowiedź

Stare oznakowanie poziome należy usuwać za pomocą frezowania.

Pytanie 4

czy bariery U-11a mają być malowane, czy tylko ocynkowane

Odpowiedź

Bariery U-11a mają być ocynkowane.

Pytanie 5

czy Zamawiający dopuszcza montaż oznakowania E-2a z wykorzystaniem słupów o średnicy 88,9 mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza montaż oznakowania E-2a z wykorzystaniem słupów o średnicy 88,9 mm. Słupki mają być stabilne poza skrajnią pasa drogowego.

Pytanie 6

czy Zamawiający, zgodnie z zapisami we wzorze umowy, wymagać będzie wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastępczego, jeśli tak, prosimy o stosowną korektę kosztorysu ofertowego

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastępczego. Zgodnie z pkt XI.9. SIWZ, Wykonawca ma je w kalkulować w koszty.

Pytanie 7

czy pylony U-5a mają być podatne?

Odpowiedź

Słupki U-5a mają być stabilne, nie podatne.

DYREKTOR
Krzysztof Szeluńczyk

