

Wąbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych  
NIP 886 26 49 062 | REGON 891404575  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 96 657 500,00 zł

KONTO BANKOWE  
52 1560 0013 2664 2331 9000 0001



**Wodociągi**  
Wałbrzych

NI/1007/ 2633 / 286/2019

Wałbrzych, dn. 17-05-2019r.

**Inwestor:** ZDKiUM w Wałbrzych  
Ul. Jana Matejki 1  
58-300 Wałbrzych

**Pełnomocnik:** MK-PROJEKT  
Ul. Śliwkowa 113  
55-080 Kąty Wrocławski

*Dot.: Zadania inwestycyjnego p.n. „Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę ul. Wieniawskiego droga nr 116949”*

W odpowiedzi na Państwa pismo znak mkp – p-01/12\_MK/2019 z dnia 15.03.2019r. Wąbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż planowe zadanie inwestycyjne koliduje z sieciami wodno-kanalizacyjnymi:

- wD200; materiał – stal; średnica DN200; czynna, zagłębienie wodociągu mieści się w przedziale od 1,6-2,0 m.
- KsD200, materiał – PCV, średnica DN200, czynna, studnie DN600 z tworzywa sztucznego

W wyniku prowadzonego przedsięwzięcia nie może nastąpić znaczące wypłylenie, ani zagłębienie istniejących urządzeń wodociągowych; w przypadku zmiany niwelety terenu nad istniejącymi urządzeniami wodociągowymi lub (w wyjątkowych sytuacjach) zaistnienia konieczności przełożenia urządzeń wodociągowych., koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem bądź ewentualnym przełożeniem sieci ponosi Inwestor; w tej sprawie powinno być zawarte – przed rozpoczęciem prac budowlanych – porozumienie; projekt porozumienia o przebudowę sieci lub urządzenia przedłoży WPWiK Sp. z o.o. na wniosek Inwestora,

W przypadku uszkodzenia (urządzeń, sieci) będących w eksploatacji WPWiK Sp. z o.o. przez podmiot prowadzący roboty budowlane, WPWiK Sp. z o.o. będzie egzekwować od Inwestora wymóg naprawienia szkody oraz dochodzić będzie zwrotu utraconych korzyści z tytułu niemożliwości świadczenia usług odbiorcom,

WPWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych obiektów z niezainwentaryzowanymi i niewskazanymi na mapie sieciami.

Proponowane rozwiązania projektowe oraz technologia prowadzenia robót nie mogą

#### Sekretariat

☎ tel. 74 842 41 74 | fax 74 666 59 60  
✉ sekretariat@wpwik.pl

#### Centrum Obsługi Klienta

☎ tel./fax 74 648 81 75  
✉ cok@wzwik.pl



powodować nadmiernych utrudnień w eksploatacji urządzeń wodociągowych będących w użytkowaniu WPWiK Sp. z o.o.

W celu uzgodnienia przebudowy wodociągu należy przedłożyć dokumentację projektową.

Załącznik:

1. Mapa zasadnicza – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat (pismo+załącznik)
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Mateusz Ożga

tel. 74 64 88 118

Z upoważnienia Zarządu Wałbrzyskiego  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o.

Janusz Kuc  
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

SAMODZIELNY REFERENT  
Działu Rozwoju i Inwestycji

Mateusz Ożga