

Wałbrzych, 9.03.2020 r.

DU.260.12.2020.
RZP/260/PN/12/2020/DR/2

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę – ul. Wieniawskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę – ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D”

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

- 1) w projekcie budowlano-wykonawczym rysunek nr 03 – Rysunek zestawczy wyrażenie „Umocnienia dna i koryta ciek narzutem kamiennym o gr. 10 cm (...)” zastępuje się wyrażeniem „Umocnienia dna i koryta ciek narzutem kamiennym o gr. 20 cm (...)”,
- 2) w projekcie budowlano-wykonawczym:
 1. w pkt 7 Projekt budowlano-wykonawczy ppkt 7.2 Stan projektowany pppkt 7.2.7 Rodzaj zastosowanych materiałów - wyrażenie „Stal konstrukcyjna S235J2G3” zastępuje się „Stal konstrukcyjna S355J0”.
 2. Na rys. 3 – Rysunek zestawczy - wyrażenie „Stal konstrukcyjna S235J2G3” zastępuje się „Stal konstrukcyjna S355J0”,
- 3) w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:
 - w rozdziale M.14.01.05 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego w pkt 2 Materiały ppkt 2.2. Stal konstrukcyjna w pppkt 2.2.1 – wyrażenie „ Stal gatunku S235J2G3” zastępuje się „stal gatunku S355J0” oraz zdanie „Do wykonania konstrukcji należy stosować stal niskostopową o podwyższonej wytrzymałości gatunku S235J2G3, o właściwościach wg PN-H-84018 oraz PN-S-10052.” zastępuje się „Do wykonania konstrukcji należy stosować stal niskostopową o podwyższonej wytrzymałości gatunku S355J0, o właściwościach wg PN-H-84018 oraz PN-S-10052.”,
- 4) Zamawiający wprowadza nowy przedmiar robót – formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszego pisma (Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć wypełniony przedmiar robót – formularz cenowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma),
- 5) Zamawiający wprowadza nowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża drogowa i mostowa uzupełnione o zapisy dot. wykonania nawierzchni chodników (D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW D-04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM).

załączniki:

- 1) przedmiar robót – formularz cenowy
- 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża drogowa i mostowa

sporządziły
Izabella Łączyńska
- członek komisji przetargowej
Agnieszka Plesner
- sekretarz komisji przetargowej

DIKRETOR
Krzysztof Stewczyk