


Prezydent Miasta Wałbrzycha
pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

Wałbrzych, dn. 04.12.2019 r.

Znak sprawy: BGK.6630.61.2019



ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 27.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
 (tekst jednolity: Dz.U.2019.poz.725 ze zmianami).

Przedmiot narady:	Uzgodnienie usytuowania projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych w ramach zadania: Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu.
Lokalizacja:	Nowe Miasto Nr 21, dz.: 346/3, Nowe Miasto Nr 26, dz.: 95/2, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 117
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW "BBKS-PROJEKT" SP.ZO.O ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław
Inwestor:	GMINA WAŁBRZYCH - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych
Projektant:	TOMASZ WLIZŁO Inne upr.: budowlane 211/DOŚ/06
Przewodniczący:	Włodzimierz Łaganowski, Geodeta Powiatowy, Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Miejsce narady:	Urząd Miejski - Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości - ul. Jana Matejki 2, 58-300 Wałbrzych
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	12.11.2019 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi
1	BIURO ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - W/M stacjonarny	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie
2	BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA W/M stacjonarny	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie
3	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM SA - ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU elektroniczny	Opinia pozytywna, bez uwag. Uzgodniono pozytywnie
4	Orange Polska S.A. elektroniczny	Opinia z warunkami. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Zgodnie z załącznikiem (wydruk e-mail) - w załączeniu

BBKS-PROJEKT		
ID	O	K
Prezes		
Z-ca Dyr.		
Sekr.		
KS/K		
AD/PRZ		
B1-TC		
D2-MSO		
D3-ES		
D4-DJ		
M		
S		
E		
T		
IR		

5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Wałbrzychu. stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Opinia pozytywna, załącznik znak: PSGWR.0149.431\9377/19 z dnia 27.11.2019r. - w załączeniu
6	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W WAŁBRZYCHU	Uczestnik nieobecny na naradzie
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU	Uczestnik nieobecny na naradzie
8	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Zgodnie z opinią nr nr OMD4/NK-UM/KK/55/2019 z dnia 27.11.2019r. - w załączeniu
9	Telefonia DIALOG (grupa NETIA) stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Zgodnie z warunkami przebudowy.
10	WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Zgodnie z załącznikiem nr: 75 z dnia 27.11.2019r. - w załączeniu
11	ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono dn. 04.12.2019r.

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Włodzimierz Łaganowski

Główny Powiatowy Miasta Wałbrzycha

Podpis przewodniczącego rady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia rady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w radzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami rady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.) lub złożonych na radę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.).

Miejsce i data: **Wałbrzych, dn. 22 listopada 2019 r.**

Załącznik do protokołu nr **BGK.6630.61.2019** z dnia: **27.11.2019r.**

SKŁAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Temat: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych w ramach zadania: Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu.

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	BIURO ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - W/M	-Konsultant <i>bez uwag</i> 27.11.2019	<i>Moneta</i> <i>Michałczyk</i> <i>MS</i>
2	BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA W/M	-Konsultant <i>bez uwag</i>	<i>Jay Ignanek</i> <i>Jay Ignanek</i>
3	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM SA - ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU	-Konsultant <i>pozytywnie, bez uwag.</i> <i>Ugodycono na pomocy siodlin</i> <i>Konkretyzacji elektroenergetycznej.</i>	
4	Orange Polska S.A.	-Konsultant <i>Opinie z uwagami</i> <i>Zgodnie z załącznikiem (hydrulika e-mail) - w estymacji</i> <i>Ugodycono na pomocy siodlin</i> <i>Konkretyzacji elektroenergetycznej.</i>	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Wałbrzychu.	-Konsultant <i>OPINIA POZYTYWNA</i> <i>ZARZĄDNIK ZNAK:</i> <i>PSGWR.0148.431.9377.18,</i> <i>Z DN. 27.11.2019.</i>	<i>KRZYSZTOF</i> <i>ASLEWSKI</i> <i>KAS</i>
6	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W WAŁBRZYCHU	-Konsultant <i>Zameldowany e-mailem</i> <i>NIEOBECNY</i>	

7	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU	-Konsultant <i>Zamówiony e-mail NIE OBEJMUJE</i>	
8	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU	-Konsultant <i>uzg 29 205 OND4 /WK-UM/KK/55/2019</i>	<i>KrA</i>
9	Telefonia DIALOG (grupa NETIA)	-Konsultant <i>ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZEMOJ</i>	<i>LEON</i> <i>fl</i>
10	WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.	-Konsultant <i>Zgodnie z załącznikiem nr 75 z dnia 27.11.2019 uzgodniono na pomoc środków finansowania elektryfikacji.</i>	
11	ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU	-Konsultant <i>Angochnie w 2019 Potyge Kul Angochnie 4.12.2019</i>	<i>2</i>
U W A G I			

Sporządził: **Włodzimierz Łaganowski**

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział w Wałbrzychu
 ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
 Infolinia: +48 32 606 0 616
 info@tauron-dystrybucja.pl



Wałbrzych, 27.11 2019 r.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
 Biuro Geodezji i Kartografii
 ul. Matejki 2
 58-300 Wałbrzych

Numer opinii: OMD4/NK-UM/KK/55/2019

Numer tematu BGK.6630. 6.1 2019

Informacja o występujących ew. kolizjach:

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktów A.....

- A. Zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie Znak TD/OWA/OWD/2019-07-19/0000001
 Z dnia 19.07.2019.....
- B. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu o nadzór branżowy.
- C. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
 - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
 należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- D. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
 - linii nN - 1m,
 - linii SN - 2m,
 - linii WN - 5m
- E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
- F. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.
 Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
 Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).
- G. Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu
- H. Nieaktualna mapa do celów projektowych
- I. Z.....

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział w Wałbrzychu
 Starszy specjalista ds. dokumentacji

Opiniował: Krzysztof Krah
Krzysztof Krah

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny.
Pismo należy kierować na adres:
- TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Wydział Eksploatacji
ul. Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych
- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Wałbrzychu

ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych
tel. (74) 84 27 451
gazownia.walbrzych@psgaz.pl

Narada koordynacyjna

Wasz znak: B.G.K. 6630.61.2019
Nasz znak: PSGWR.0149.431\ 9377 \19

Wałbrzych, 27.04,2019r.

Dot.: PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWY
TELEFONNIKI CIŻNYKU ORAZ SIECI EMERGENCJNO-OŚWIECENIOWEJ
W PLACU KONSTITUCJI 3-GO MIASTA W WAŁBRZYSZACH

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu informuje, że podczas narady dokonano sprawdzenia przedłożonej dokumentacji w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową. W związku z tym należy dostosować się do poniższych wytycznych, w których informujemy że:

1. W obszarze objętym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana jest czynna sieć gazowa:
 - niskiego ciśnienia DN 200, 150, 125, 100, 80, 50 i DE 125, 63
 - średniego ciśnienia —
 - podwyższonego średniego ciśnienia —
 - projektowana sieć gazowa DE 160
2. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).
3. W odległości < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Gazowni w Wałbrzychu.

6. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
 - usunięcia uszkodzenia;
 - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
 - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
 - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu;
 - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
8. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach:
 - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6m;
 - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – 0,8m;
 - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – 1m.
9. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno - wysokościowym; które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu, jak i przez firmę geodezyjną.
10. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **-Gazownię w Wałbrzychu ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych, -Dział Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych.** Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni / Działu.
11. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Gazowni w Wałbrzychu.
12. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
13. Niniejsza opinia jest ważna do dnia **22.11.2020r.** o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Starszy Specjalista
ds. Technicznych

Krzysztof Olszewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. PSG sp. z o.o.

Wałbrzych, dnia 2019-11-27

**Urząd Miejski
Biuro Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomości
ul. Matejki 2
58-300 Wałbrzych**

Uzgodnienie do narady koordynacyjnej w dniu 2019-11-27.

Temat: nr BGK.6630.61.2019

Załącznik nr: 75

Przedstawioną dokumentację projektową uzgadnia się w zakresie usytuowania istniejących komunalnych urządzeń sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, eksploatowanych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu z następującymi uwagami:

- 1) należy zachować odpowiednie odległości skrajni obiektów budowlanych od sieci i urządzeń wodociagowych i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymaganiami technicznymi opracowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
 - a) w zeszycie nr 3 pn.: „Wymagania techniczne – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”,
 - b) w zeszycie nr 9 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;
- 2) w przypadku konieczności przystąpienia do robót ziemnych w obrębie czynnej sieci i urządzeń wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, należy powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby eksploatacyjne WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz przedstawić do uzgodnienia harmonogram robót;
- 3) w rejonie miejsc zbliżeń i skrzyżowań z czynną siecią i urządzeniami wodociagowymi i kanalizacji sanitarnej prace należy prowadzić ręcznie (zaleca się też wykonanie wykopów kontrolnych, w celu dokładnego rozpoznania położenia istniejących urządzeń);
- 4) przed zasypaniem wykopów w miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych obiektów z infrastrukturą wodociagowo-kanalizacyjną, należy zgłosić zamiar wykonania tych czynności odpowiednim służbom eksploatacyjnym WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu;
- 5) w wyniku prowadzonego przedsięwzięcia nie może nastąpić wypłylenie, ani zagłębienie istniejących urządzeń;
- 6) w przypadku zmiany niwelety terenu nad istniejącą siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną lub (w wyjątkowych sytuacjach) zaistnienia konieczności ich przebudowy, koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem bądź ewentualną przebudową ponosi Inwestor;
- 7) w sprawie przebudowy, przed rozpoczęciem prac budowlanych, powinno być zawarte porozumienie, którego projekt przedłoży WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu na wniosek Inwestora;
- 8) w przypadku uszkodzenia urządzeń i sieci, będących w eksploatacji WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu, przez podmiot prowadzący roboty budowlane, WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu będzie egzekwować od Inwestora wymóg naprawienia szkody oraz będzie dochodzić zwrotu utraconych korzyści z tytułu niemożności świadczenia usług;
- 9) WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych obiektów z niezainwentaryzowanymi i niewykazanymi na mapie do celów projektowych urządzeniami i sieciami wodno-kanalizacyjnymi;
- 10) proponowane rozwiązania projektowe oraz technologia prowadzenia robót nie mogą powodować nadmiernych utrudnień w dostępie ani w eksploatacji sieci i urządzeń, będących w użytkowaniu WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty jego wykonania.

Uzgodnił:

**Samodzielny Referent
Działu Rozwoju i Inwestycji
Grzegorz Pawłowicz
tel. 74 64 88 118**



ZAŁĄCZNIK – Orange Polska S.A.

- uzgodnienie projektów za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy ul. Jana Matejki 2
Narada Koordynacyjna dnia 27.11.2019r.

**BGK.6630.61.2019 projekt realizować zgodnie z warunkami wydanymi pismem
TTISIKU-19740/19/SG z dnia 16 05.2019r.**



Jacek Bakota, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i
Obsługi Klienta w Krakowie
Tel.: +48 12 255 06 37, **Kom.: +48 510 038 157**
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Kraków
www.orange.pl

