

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 26 49 062 | REGON 891404575
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 96 657 500,00 zł

KONTO BANKOWE
52 1560 0013 2664 2331 9000 0001

BZKS-PROJEKT		
ID	O	K
Prezes		
Z-ca Dyś.		
Sekr.		
KS/K		
AD/PRZ		
D1-TC		
D2-MSo		
D3-ES		
D4-DJ		
M		
S		
E		
T		
IR		
D5-TW		

BZKS-PROJEKT Sp. z o.o.

19-12-2019

WZP WIK Sp. z o.o.
2019121906L



NI/1247/12093/ 2831 /2019

Wałbrzych, dn. 2019-12-12

Inwestor:
Prezydent Miasta Wałbrzysza
Zarząd Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
58-300 Wałbrzych

Adresat:
DRAB-INSTALACJE
ul. Władysława Orkana 12 lok. 1
58-307 Wałbrzych

Dot.: Uzgodnienia Nr 77/2019 dotyczącego remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ulice: Handlowa, Staszica, Paderewskiego, Niepodległości i Handlowa oraz Plac Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 2019-12-04 (data wpływu 2019-12-05) Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, iż projekty budowlane:

- "Remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Pl. Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu", data opracowania 2019-10-15;
 - "Remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki (Matejki do Zamkowej) w Wałbrzychu", data opracowania 2019-10-06;
 - "Remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Handlowej w Wałbrzychu", data opracowania 2019-10-15;
 - "Remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Staszica w Wałbrzychu", data opracowania 2019-09-04;
 - "Remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Paderewskiego w Wałbrzychu", data opracowania 2019-10-15;
 - "Remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Niepodległości w Wałbrzychu", data opracowania 2019-10-15, uzgadnia z uwagami:
- Należy zachować odpowiednie odległości skrajni obiektów budowlanych od eksploatowanej przez WPWiK Sp. z o. o. zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
 - w zeszycie nr 3 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”,
 - i / lub w zeszycie nr 9 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;
 - Przystąpienie do robót ziemnych w obrębie czynnej sieci eksploatowanej przez WPWiK Sp. z o. o. może się rozpocząć po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich służb eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmonogramu robót;

Sekretariat

☎ tel. 74 842 41 74 | fax 74 666 59 60
✉ sekretariat@wpwik.pl

Centrum Obsługi Klienta

☎ tel./fax 74 648 81 75
✉ cok@wzwik.pl



3. Prace w rejonie miejsc zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z o. o. należy prowadzić ręcznie (zaleca się wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego rozpoznania położenia istniejących urządzeń);
4. Prowadzenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie może spowodować znaczącego wypłylenia, ani zagłębienia istniejących urządzeń eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o. o.;
5. Jeżeli w trakcie robót nastąpią zmiany niwelety terenu nad istniejącymi urządzeniami eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z o. o. lub (w wyjątkowych sytuacjach) zaistnieje konieczność przebudowy urządzeń, koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem, bądź przebudową ponosi Inwestor;
6. Na przebudowę sieci powinno być zawarte, przed rozpoczęciem prac budowlanych, porozumienie;
7. projekt porozumienia o przebudowę sieci lub urządzenia przygotowuje WPWiK sp. z o. o. na wniosek Inwestora;
8. Jeżeli podmiot prowadzący roboty budowlane, uszkodzi urządzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z o. o., przedsiębiorstwo będzie egzekwować od Inwestora wymóg naprawienia szkody oraz dochodzić zwrotu utraconych korzyści z tytułu niemożliwości świadczenia usług na rzecz odbiorców
9. WPWiK Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych obiektów z niezinwentaryzowanymi i niewskazanymi na mapie sieciami;
10. Proponowane rozwiązania projektowe oraz technologia prowadzenia robót nie mogą powodować nadmiernych utrudnień w eksploatacji urządzeń wodociągowych będących w użytkowaniu WPWiK sp. z o.o.

Jeden egz. każdego projektu pozostawiono w WPWiK Sp. z o. o.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty niniejszego uzgodnienia.

Otrzymują:

1. Adresat + zał. – 6 kompletów PZT
- ② do wiadomości:
Biuro Projektów Dróg i Mostów
„BBKS-PROJEKT” Sp. z o. o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1
53-204 Wrocław
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Pawłowicz
tel. 74 64 88 118

Z upoważnienia Zarządu Wałbrzyskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.

Janusz Kuc
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji